

2011年3月10日

YKK AP(株)の防火設備に関する国土交通省の公表について

この度、国土交通省から、YKK AP(株)他2社が販売した防火設備(アルミ樹脂複合窓)について実施した防火性能確認試験の結果、不合格となり、建築基準法に基づく防火設備の「大臣認定仕様とは異なる仕様の製品が販売されていたことが判明した」との公表がありました。

YKK AP(株)の防火設備につきましては、当社の一部の住宅に採用しておりましたので、対象となるお客様には、順次当社から対応についてご連絡させていただく予定です。

なお、当該防火設備の日常のご使用に関しましては、問題ございません。

【お客様ご相談窓口】

本件に関するお問合せは、下記の「住友林業お客様センター」までお願い申し上げます。

■ 住友林業お客様センター

電話：0120-370-222（フリーダイヤル）

以上

[お客様以外の方で本件に関するお問い合わせは、下記までお願い致します。]

住友林業株式会社 コーポレート・コミュニケーション室 松家・大屋

東京都千代田区大手町1-3-2 経団連会館

TEL：03-3214-2270

■ 国土交通省の公表内容についてはこちら

http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000231.html

■ YKK AP(株)のお知らせの内容についてはこちら

<http://www.ykkap.co.jp/cominfo/20110309.asp>